




**SOCOTEC**

SOCOTEC  
140 RUE JAMES WATT  
66100 PERPIGNAN  
Tel : 04 68 50 35 96  
Fax : 04 68 50 25 50

# ACCESSIBILITE DES ERP AUX PERSONNES HANDICAPEES


**RAPPORT DE DIAGNOSTIC**



Etablissement concerné	<b>BATIMENTS DE LA STATION LA CALMAZEILLE Lieudit La Calmazeille 66210 FORMIGUERES</b>	N° d'affaire: H1802167Z29 Référence du rapport : 167Z0/18/1073
Propriétaire	MAIRIE DE FORMIGUERES	Date du rapport : 30/03/2018
Demandeur	MAIRIE DE FORMIGUERES	Date de la visite : 16 mars 2018

## Conclusion :

41 écarts vis à vis de la réglementation ont été relevés, donnant lieu à des préconisations de travaux d'un montant estimatif de 409930€ HT.

Auteur du rapport	LECLERE STEPHANE	Signature : 
-------------------	------------------	---

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état vis-à-vis de tiers que par publication ou communication in extenso  
V4.2 17/09/2015

## Sommaire

<b>Synthèse .....</b>	<b>3</b>
<b>1 - Objet de la mission .....</b>	<b>11</b>
<b>2 - Déroulement de l'intervention.....</b>	<b>12</b>
<b>3 - Caractéristiques de l'établissement .....</b>	<b>13</b>
<b>4 - Résultat des investigations .....</b>	<b>14</b>
4.1 Cheminements extérieurs.....	14
4.2 Stationnement automobile .....	15
4.3 Accès à l'établissement ou l'installation .....	16
4.4 Accueil du public.....	16
4.5 Circulations intérieures horizontales .....	17
4.6 Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) .....	18
4.7 Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques .....	19
4.8 Revêtements de sols, murs et plafonds.....	19
4.9 Portes, portiques et sas .....	20
4.10 Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande .....	21
4.11 Sanitaires .....	21
4.12 Sorties.....	23
4.13 Eclairage .....	23
4.14 Dispositions spécifiques pour les établissements recevant du public assis .....	23
4.15 Locaux d'hébergement.....	23
4.16 Douches et cabines .....	24
4.17 Caisses de paiement disposées en batterie .....	24
<b>Annexes : fiches détaillées par écart .....</b>	<b>25</b>
<b>Annexes : fiches détaillées par demande de dérogation.....</b>	<b>67</b>

\*

\* \*

## SYNTHESE

Le diagnostic d'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées a donné lieu à des écarts de conformité. Les tableaux suivants en présentent une synthèse classée selon les critères ci-après :

- P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment
- P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires
- P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services
- P4 : Autre accès

En complément, les points susceptibles de faire l'objet d'une dérogation à l'obligation de réalisation de travaux sont repris et regroupés dans un même tableau.

### **P1: Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment**

N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
2 - Cheminements extérieurs	L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendre les nez de marche et les 1ère et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche</li> <li>- Installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm</li> <li>- Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur</li> </ul>	1800
3 - Cheminements extérieurs	La rampe d'accès à la courserie extérieure de l'établissement a une pente supérieure à 6% sur plus de 10 ml et ne possède aucun palier de repos (rampe de 16 ml avec pente de l'ordre de 8-8.5%, hauteur à gravir 1.35 m environ)	Réaliser une rampe de pente 5%, largeur 140 cm, avec palier de repos tous les 10 ml	23800
4 - Cheminements extérieurs	La rampe intermédiaire entre les 2 coursives a une pente supérieure à 6% sur 2.77 m de longueur et une largeur de 130 cm	Réalisé une rampe d'accès de pente 5%, hauteur à gravier 25 cm, largeur 140 cm	4400
5 - Cheminements extérieurs	La rampe d'accès depuis le parc de stationnement présente un ressaut non chanfreiné inférieur à 4 cm	Réalisé un chanfrein au niveau de la rampe à 33%	0
6 - Stationnement automobile	Aucune place de stationnement n'est marqué au sol. Aucune place adaptée n'est adaptée.	2% des places de stationnement devront être adaptées PMR avec un minimum de 10 places au delà de 500 places de stationnement (voir arrêté municipal)	11600
40 - Eclairage	L'éclairage du parc de stationnement est inférieur à 20 lux moyen	Installer un éclairage permettant d'atteindre 20 lux moyen	211200

N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
Total			252800

## **P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires**

N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
1 - Cheminements extérieurs	L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers, les hauteurs des marches sont variables (16.5 cm à 20.5 cm)	Remplacer les escaliers existants par un escalier conforme aux règles de l'art avec notamment : - marche de hauteur 16 cm et de giron d'au moins 28 cm, - nez de marche et les 1ère et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche - dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm - Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur	35400
7 - Accès à l'établissement ou l'installation	Le seuil de la porte d'entrée du local de location Bataille n'est pas chanfreiné	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250
8 - Accès à l'établissement ou l'installation	Le seuil de la porte d'entrée du local de location Skiset n'est pas chanfreiné	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250
9 - Accès à l'établissement ou l'installation	Le seuil de la porte d'entrée du local Sandwicherie de l'étage n'est pas chanfreiné	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250
13 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	Les mains courantes de l'escalier ne dépassent pas d'un giron en palier haut et bas	Prolonger les mains courantes existantes d'un giron sur les paliers haut et bas de l'escalier, prolongement horizontale et compris entre 80 et 100 cm de hauteur.	800
14 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	Les mains courantes ne se prolongent pas d'un giron au delà du palier bas de l'escalier	Prolonger d'un giron les mains courantes existantes, horizontalement et entre 80 et 100 cm de hauteur	850
15 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	L'étage n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les activités de l'étage (restaurants, salle hors sac, terrasse) ne sont pas présentes au rez-de-chaussée	Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice	38500
16 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	L'étage du bâtiment CCAS n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.	Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice	38500



N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
17 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	L'escalier ne présente pas de nez de marche de couleur contrastée à la marche, les 1ère et dernière contremarche ne sont pas de couleur contrastée, absence de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier	Rendre les nez de marches de couleur contrastée à la marche, rendre les 1ères et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier	2400
18 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	L'escalier intérieur du restaurant ne présente pas des 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, les mains courantes en palier bas ne se prolongent pas d'un giron	Rendre les 1ères et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, prolonger les mains courantes en palier bas d'un giron sans créer obstacle à la circulation	1650
19 - Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)	Les nez de marche ne sont pas de couleur contrastée, les 1ères et dernières contremarches de chaque volée ne sont pas de couleur contrastée à la marche	Installer des nez de marches de couleur contrastée à la marche Rendre les 1ères et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche	1900
22 - Portes, portiques et sas	Les caractéristiques du SAS d'entrée du bâtiment CCAS ne sont pas satisfaisantes	Suppression du SAS	800
24 - Portes, portiques et sas	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)	Changer la menuiserie extérieure existante par une menuiserie avec porte double vantaux de 2 UP avec un vantail d'au moins 90 cm	3100
25 - Portes, portiques et sas	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (68 cm)	Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm	2800
26 - Portes, portiques et sas	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)	Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm	2800
34 - Sanitaires	Les 2 WC adaptés PMR ne possèdent pas de lave main, ne possèdent pas de dispositif pour refermer la porte.	Mettre en conformité les 2 WC adaptés PMR avec installation d'un lave main, d'une barre de tirage sur la porte	1600
35 - Sanitaires	Les 2 WC adaptés PMR ne présentent pas un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tours de diamètre phi 150 cm, l'extrémité de la serrure et de la poignée ne sont pas respectivement à 30 et 40 cm d'un angle rentrant	Elargir la circulation devant les WC adaptés PMR afin d'obtenir une aire de retournement phi 150 cm Décaler la porte ou changer le sens d'ouverture de la porte afin que l'extrémité de la poignée et la serrure se trouve respectivement à 40 cm et 30 cm d'un angle rentrant	6300
41 - Eclairage	L'éclairage de l'escalier est inférieur à 150 lux moyen	Compléter l'éclairage existant afin d'atteindre 150 lux moyen	1700
Total			139850

**P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services**

N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
10 - Accueil du public	La banque du guichet ne possède pas de tablette	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250
11 - Accueil du public	La banque d'accueil de l'ESF ne possède pas de tablette adaptée	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250
12 - Accueil du public	La banque d'accueil de SKISET ne possède pas de tablette adaptée	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250
20 - Revêtements de sols, murs et plafonds	La revêtements et éléments absorbants de la salle hors sac sont insuffisants	Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant	4800
21 - Revêtements de sols, murs et plafonds	La revêtements et éléments absorbants de la salle restaurant du R+1 sont insuffisants	Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant	4800
23 - Portes, portiques et sas	L'extrémité de la poignée de porte côté extérieur du WC se situe à moins de 40 cm d'un angle rentrant	Installer une poignée allongée sur la porte	250

N° fiche - Domaine	Ecart / Obstacle	Solution	Coût (€)
27 - Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande	Le distributeur de savon et les miroirs du bloc sanitaire Femme se situent à une hauteur supérieure à 130 cm	Installer des équipements à hauteur réglementaire	450
28 - Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande	Les touches de la borne forfait automatique se situent à plus de 130 cm de hauteur	Adapter la hauteur de la borne	0
29 - Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande	Le sèche main du bloc sanitaire du restaurant se situe à une hauteur supérieure à 130 cm	Installer des équipements à hauteur réglementaire	250
30 - Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande	Les WC adaptés PMR du bâtiment CCAS ne sont pas signalés par un pictogramme	Installer un pictogramme sur les WC adaptés PMR	200
31 - Sanitaires	La barre d'appui du WC PMR du restaurant n'est pas satisfaisante	Installer une barre d'appui avec la partie horizontale partant de l'axe de la lunette, hauteur comprise entre 70 et 80 cm.	180
32 - Sanitaires	La barre d'appui du WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale	Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm	350
33 - Sanitaires	La barre d'appui du WC adapté Femme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale	Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm	350
36 - Sanitaires	Le WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas un espace de manœuvre avec possibilité de demi tour à l'intérieur du WC ou à l'extérieur	Aménager un WC adapté avec une aire de manœuvre de retournement dans le volume existant	2700
37 - Sanitaires	L'évier de la salle hors sac n'est pas adapté	Installer un point d'eau adapté	750
38 - Sanitaires	Le lavabo du bloc sanitaire du restaurant n'est pas adapté	Remplacer le lavabo existant par un lavabo adapté avec vide d'au moins 70 cm sous le siphon, 60 cm de large, 30 cm de profondeur	750
39 - Sanitaires	Les urinoirs du bloc WC homme se situent tous à la même hauteur	Installer des urinoirs à hauteur différente	700
Total			17280

**P4 : Autre accès**

Absence d'écart détecté pour ce critère

**Points susceptibles de faire l'objet d'une dérogation et mesures de substitution proposées (les mesures de substitution, souhaitables, ne sont obligatoires que pour les ERP remplissant une mission de service public).**

N° fiche - Ecart	Motif de dérogation	Mesure de substitution	Coût (€)
16 - L'étage du bâtiment CCAS n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.	Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation L'affectation de la salle est actuellement limitée à une association qui possède d'autres sites similaires pouvant proposer une accessibilité aux personnes en fauteuil roulant. En cas de changement d'affectation, il conviendra que m'activité soit similaire à celle de l'étage (salle hors sac ou restaurant)	Accessibilité à l'étage aux activités similaires dans l'autre partie du bâtiment	0
40 - L'éclairage du parc de stationnement est inférieur à 20 lux moyen	Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation La station n'a que partiellement un fonctionnement nocturne	Eclairage du parc de stationnement principal pour 100 places	52800
Total			52800

**BILAN :**


<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX PRECONISES SANS DEROGATIONS</b>	409930 €
--	----------

Une partie de ces travaux, d'un montant total de 249700€, peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation. Les mesures de substitution préconisées dans le cadre de ces dérogations sont estimées à 52800€









<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX AVEC DEROGATIONS ET MESURES DE SUBSTITUTION</b>	213030 €
--	----------

Points forts	Points faibles
	Etages non accessibles au fauteuil roulant

## Présentation graphique de l'accessibilité actuelle du bâtiment par type de handicap :




### Légende :



	Personne en fauteuil		Accessibilité conforme
	Personne à mobilité réduite		Accessible mais non réglementaire
	Personne à déficience visuelle		Non accessible (point bloquant)
	Personne à déficience auditive		
	Personne à déficience mentale		



**Présentation graphique de l'accessibilité du bâtiment par type de handicap, après réalisation des travaux préconisés :**



**Légende :**

- |   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | Personne en fauteuil           |  | Accessible sans dérogation                             |
|  | Personne à mobilité réduite    |  | Accessible avec dérogation (point gênant non bloquant) |
|  | Personne à déficience visuelle |  | Non accessible (point bloquant)                        |
|  | Personne à déficience auditive |   |  |
|  | Personne à déficience mentale  |   |  |

## 1 - OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC consiste à établir

- Un relevé des écarts entre les conditions actuelles d'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, et les obligations réglementaires en vigueur,
- Des préconisations de travaux permettant à l'établissement de respecter ces obligations,
- Une évaluation du coût hors taxes de ces travaux

Le diagnostic effectué par SOCOTEC porte uniquement sur les conditions d'accès aux locaux ouverts au public. Il ne porte pas sur les conditions d'évacuation en cas d'incendie des personnes en situation de handicap, cette prestation pouvant faire l'objet d'une mission complémentaire.

*Contexte réglementaire :*

*L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel le décret 2014-1326 du 5/11/2014 et l'arrêté du 08/12/2014 définissant les dispositions minimales à mettre en œuvre dans les établissements recevant du public (ERP) présents dans un cadre bâti existant, pour assurer leur accessibilité aux personnes handicapées. Ces dispositions concernent l'ensemble des locaux ouverts au public des ERP du 1<sup>er</sup> groupe, et les seuls locaux fournissant la prestation de l'ERP pour les établissements de 5<sup>ème</sup> catégorie.*

### **Suite à donner au rapport :**

*Le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs ERP doit transmettre au préfet (ou au maire dans le cas d'un seul dossier sur une seule période de 3 ans si ce dernier est compétent) un dossier contenant :*

*- pour ses ERP accessibles au 1<sup>er</sup> janvier 2015 une attestation d'accessibilité indiquant la conformité de l'ERP aux règles d'accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014. Cette attestation doit être transmise avant le 1<sup>er</sup> mars 2015*

*- pour un ERP rendu accessible entre le 1<sup>er</sup> janvier 2015 et le 27 septembre 2015, un document tenant lieu d'agenda d'accessibilité programmée tel que prévu à l'article R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation (enregistré sous le numéro CERFA 15247)*

*- pour ses ERP non accessibles au 1<sup>er</sup> janvier 2015 un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) avant le 27 septembre 2015, c'est-à-dire un plan pluriannuel de travaux de mise en accessibilité des ERP sur 3 ans à compter de la validation de l'Ad'AP. Cette période de 3 ans peut être élargie à 6 ans (ERP du 1<sup>er</sup> groupe, patrimoine de plusieurs ERP dont au moins un du 1<sup>er</sup> groupe, ou ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie en cas de contraintes techniques ou financières particulières) voire 9 ans (à titre exceptionnel pour les patrimoines particulièrement complexes). Cet agenda peut comporter des demandes de dérogation pour les travaux présentant des conséquences économiques importantes, se heurtant à des impossibilités techniques relatives à l'environnement du bâtiment, ou si l'établissement est situé en secteur sauvegardé, noté comme protégé dans le plan local d'urbanisme, ou classé monument historique.*

*A compter de la date de dépôt de l'Ad'AP, l'autorité administrative dispose d'un délai de 4 mois pour accepter ou rejeter cet agenda. L'absence de réponse au bout de 4 mois vaut acceptation de l'Ad'AP, hors Ad'AP sollicité sur deux ou trois périodes de trois ans au titre des « contraintes techniques ou financières » ou « cas exceptionnel ». En cas de rejet de l'Ad'AP, la date limite du 27 septembre 2015 peut être repoussée de trois ans maximum par l'autorité administrative.*

*Pour les Ad'AP comportant plusieurs périodes de trois ans, le responsable de l'Ad'AP doit transmettre à l'autorité administrative un point de situation et un bilan des travaux en fin de première année et à mi parcours. Le délai de mise en œuvre de l'Ad'AP peut être prorogé de 12 mois par l'autorité administrative en cas de difficulté techniques graves ou imprévues, et de 3 ans renouvelables en cas de force majeure.*

*Dans les deux mois suivant la fin de l'Ad'AP une attestation d'achèvement de l'Ad'AP doit être transmise à l'autorité administrative. Cette attestation est rédigée par un contrôleur technique ou un architecte (ERP du 1<sup>er</sup> groupe), ou par le propriétaire ou l'exploitant sous forme d'une déclaration sur l'honneur (ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie).*

## 2 - DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

- Examen documentaire : préalablement à la visite sur site, SOCOTEC effectue un examen des documents mis à sa disposition tels que définis dans le contrat (descriptifs, plan des accès et des niveaux,...).
- Visite : lors de la visite, les écarts entre l'état existant et les obligations réglementaires sont relevés, des préconisations de solutions sont proposées et chiffrées. L'ensemble des locaux accessibles au public sont visités.
- Rendu : le diagnostic se concrétise par l'établissement du présent rapport

Rappel : Les avis de SOCOTEC sont formulés sur la base d'un examen visuel des ouvrages visibles et visitables : aucun démontage, sondage ou essai destructif n'a été réalisé.

### DOCUMENTS EXAMINES POUR LA VISITE

Néant

### 3 - CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

#### DENOMINATION ET ADRESSE

BATIMENTS DE LA STATION LA CALMAZEILLE

Lieudit La Calmazeille

66210 FORMIGUERES

#### CLASSEMENT ERP

Type : R,N,W,M

Catégorie : 3ème Catégorie

Effectif du public reçu : > 300 personnes

Source : Avis SDIS 66 sur AT 08215D0022

#### DESCRIPTION

Nombre de sous-sol : 0

Nombre d'étages : 2

Locaux accessibles au public :

BATIMENT A :

- RDC : Accueil école de ski ESF, local service secours, blocs sanitaires, location ski Bataille, location ski SKISET

- R+1 : restaurant , salle hors sac

BATIMENT B - Centre CCAS :

- RDC : local ski, bloc sanitaires

- R+1 : salle de restauration

Le parc de stationnement ne présente aucune délimitation de places de stationnement

L'accès au bâtiment de la station se réalise par un escalier et une rampe en bois

L'accès aux étages s'effectue par des escaliers (aucun ascenseur)

#### AUTRES INFORMATIONS

Le niveau R+2 est réservé au personnel de la station

## 4 - RESULTAT DES INVESTIGATIONS

### 4.1 Cheminements extérieurs

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
1	L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1 <sup>ère</sup> et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers, les hauteurs des marches sont variables (16.5 cm à 20.5 cm)	Escalier extérieur d'accès à l'étage	Remplacer les escaliers existants par un escalier conforme aux règles de l'art avec notamment : - marche de hauteur 16 cm et de giron d'au moins 28 cm, - nez de marche et les 1 <sup>ère</sup> et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche - dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm - Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur	35400	P2
2	L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1 <sup>ère</sup> et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers		- Rendre les nez de marche et les 1 <sup>ère</sup> et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche - Installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm - Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur	1800	P1

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services



Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
3	La rampe d'accès à la coursi extérieure de l'établissement a une pente supérieure à 6% sur plus de 10 ml et ne possède aucun palier de repos (rampe de 16 ml avec pente de l'ordre de 8-8.5%, hauteur à gravir 1.35 m environ)	Rampe d'accès depuis le parc de stationnement	Réaliser une rampe de pente 5%, largeur 140 cm, avec palier de repos tous les 10 ml	23800	P1
4	La rampe intermédiaire entre les 2 coursives a une pente supérieure à 6% sur 2.77 m de longueur et une largeur de 130 cm	Rampe intermédiaire entre les deux coursives	Réalisé une rampe d'accès de pente 5%, hauteur à gravier 25 cm, largeur 140 cm	4400	P1
5	La rampe d'accès depuis le parc de stationnement présente un ressaut non chanfreiné inférieur à 4 cm	Rampe d'accès à l'établissement depuis le parc de stationnement	Réalisé un chanfrein au niveau de la rampe à 33%	0	P1

Dispositions conformes: Signalisation; Contraste visuel, et tactile; Pente ; Largeur de passage ; Dévers ; Espaces de manoeuvre; Espace d'usage; Sol; Absence d'obstacle ; Dispositifs de protection; Escalier; Parois vitrées; Bande d'éveil de vigilance; Croisement d'un itinéraire véhicule; Eclairage

## 4.2 Stationnement automobile

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
6	Aucune place de stationnement n'est marqué au sol. Aucune place adaptée n'est adaptée.	Parc de stationnement	2% des places de stationnement devront être adaptées PMR avec un minimum de 10 places au delà de 500 places de stationnement (voir arrêté municipal)	11600	P1

Dispositions conformes

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

### 4.3 Accès à l'établissement ou l'installation

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
7	Le seuil de la porte d'entrée du local de location Bataille n'est pas chanfreiné	Local Location Ski Bataille	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250	P2
8	Le seuil de la porte d'entrée du local de location Skiset n'est pas chanfreiné	Local Location Skiset	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250	P2
9	Le seuil de la porte d'entrée du local Sandwicherie de l'étage n'est pas chanfreiné	local Sandwicherie de l'étage	Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée	250	P2

Dispositions conformes: Plan incliné; Rampe amovible; Entrée repérable; Dispositifs d'accès; Systèmes de communication; Systèmes d'ouverture; Dispositifs de déverrouillage ; Dispositifs d'accès; Information ; Contrôle d'accès ; Renouvellement des appareils

### 4.4 Accueil du public

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
10	La banque du guichet ne possède pas de tablette	Guichet d'achat des forfaits	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250	P3

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
11	La banque d'accueil de l'ESF ne possède pas de tablette adaptée	Local ESF	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250	P3
12	La banque d'accueil de SKISET ne possède pas de tablette adaptée	Local location SKISET	Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250	P3

## 4.5 Circulations intérieures horizontales

Dispositions conformes

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

## 4.6 Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs)

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
13	Les mains courantes de l'escalier ne dépassent pas d'un giron en palier haut et bas	Escalier d'accès à la salle hors sac	Prolonger les mains courantes existantes d'un giron sur les paliers haut et bas de l'escalier, prolongement horizontale et compris entre 80 et 100 cm de hauteur.	800	P2
14	Les mains courantes ne se prolongent pas d'un giron au delà du palier bas de l'escalier	Escalier intérieur du bâtiment CCAS	Prolonger d'un giron les mains courantes existantes, horizontalement et entre 80 et 100 cm de hauteur	850	P2
15	L'étage n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les activités de l'étage (restaurants, salle hors sac, terrasse) ne sont pas présentes au rez-de-chaussée	Etage R+1	Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice	38500	P2
16	L'étage du bâtiment CCAS n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.	Bâtiment CCAS	Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice - ce travail est susceptible de faire l'objet d'une demande de dérogation	38500	P2
17	L'escalier ne présente pas de nez de marche de couleur contrastée à la marche, les 1 <sup>ères</sup> et dernière contremarche ne sont pas de couleur contrastée, absence de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier		Rendre les nez de marches de couleur contrastée à la marche, rendre les 1 <sup>ères</sup> et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier	2400	P2
18	L'escalier intérieur du restaurant ne présente pas des 1 <sup>ères</sup> et dernière contremarche de couleur contrastée, de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, les mains courantes en palier bas ne se prolongent pas d'un giron	Escalier intérieur du restaurant	Rendre les 1 <sup>ères</sup> et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, prolonger les mains courantes en palier bas d'un giron sans créer obstacle à la circulation	1650	P2

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment

P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services



Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
19	Les nez de marche ne sont pas de couleur contrastée, les 1eres et dernières contremarches de chaque volée ne sont pas de couleur contrastée à la marche	Escalier intérieur du bâtiment CCAS	Installer des nez de marches de couleur contrastée à la marche Rendre les 1eres et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche	1900	P2

#### 4.7 Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Sans objet

#### 4.8 Revêtements de sols, murs et plafonds

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
20	La revêtements et éléments absorbants de la salle hors sac sont insuffisants	Salle hors sac	Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant	4800	P3
21	La revêtements et éléments absorbants de la salle restaurant du R+1 sont insuffisants	Restaurant R+1	Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant	4800	P3

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services



## 4.9 Portes, portiques et sas

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>1</sup>
22	Les caractéristiques du SAS d'entrée du bâtiment CCAS ne sont pas satisfaisantes	SAS entrée du bâtiment CCAS	Suppression du SAS	800	P2
23	L'extrémité de la poignée de porte côté extérieur du WC se situe à moins de 40 cm d'un angle rentrant	WC adapté Femme du bâtiment CCAS	Installer une poignée allongée sur la porte	250	P3
24	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)	Porte double vantaux d'accès à l'escalier menant à la salle Hors Sac	Changer la menuiserie extérieure existante par une menuiserie avec porte double vantaux de 2 UP avec un vantail d'au moins 90 cm	3100	P2
25	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (68 cm)	Porte d'accès à la salle Hors Sac	Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm	2800	P2
26	La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)	Porte accès salle de restaurant depuis la salle hors sac	Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm	2800	P2

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

#### 4.10 Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
27	Le distributeur de savon et les miroirs du bloc sanitaire Femme se situent à une hauteur supérieure à 130 cm	Bloc sanitaire femme de la station	Installer des équipement à hauteur réglementaire	450	P3
28	Les touches de la borne forfait automatique se situent à plus de 130 cm de hauteur	Caisse - Borne automatique	Adapter la hauteur de la borne	0	P3
29	Le sèche main du bloc sanitaire du restaurant se situe à une hauteur supérieure à 130 cm	Bloc sanitaire du restaurant	Installer des équipement à hauteur réglementaire	250	P3
30	Les WC adaptés PMR du bâtiment CCAS ne sont pas signalés par un pictogramme	WC adaptés H et F du bâtiment CCAS	Installer un pictogramme sur les WC adaptés PMR	200	P3

#### 4.11 Sanitaires

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
31	La barre d'appui du WC PMR du restaurant n'est pas satisfaisante	WC PMR du restaurant	Installer une barre d'appui avec la partie horizontale partant de l'axe de la lunette, hauteur comprise entre 70 et 80 cm.	180	P3
32	La barre d'appui du WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale	WC adapté Homme du bâtiment CCAS	Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm	350	P3

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
33	La barre d'appui du WC adapté Femme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale	WC adapté Femme du bâtiment CCAS	Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm	350	P3
34	Les 2 WC adaptés PMR ne possèdent pas de lave main, ne possèdent pas de dispositif pour refermer la porte.	WC adaptés PMR existants de la station	Mettre en conformité les 2 WC adaptés PMR avec installation d'un lave main, d'une barre de tirage sur la porte	1600	P2
35	Les 2 WC adaptés PMR ne présentent pas un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tours de diamètre phi 150 cm, l'extrémité de la serrure et de la poignée ne sont pas respectivement à 30 et 40 cm d'un angle rentrant	WC adaptés PMR de la station	Elargir la circulation devant les WC adaptés PMR afin d'obtenir une aire de retournement phi 150 cm Décaler la porte ou changer le sens d'ouverture de la porte afin que l'extrémité de la poignée et la serrure se trouve respectivement à 40 cm et 30 cm d'un angle rentrant	6300	P2
36	Le WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur du WC ou à l'extérieur	WC adapté PMR au niveau RDC du bâtiment CCAS	Aménager un WC adapté avec une aire de manœuvre de retournement dans le volume existant	2700	P3
37	L'évier de la salle hors sac n'est pas adapté	Salle Hors Sac	Installer un point d'eau adapté	750	P3
38	Le lavabo du bloc sanitaire du restaurant n'est pas adapté	Bloc sanitaire Restaurant	Remplacer le lavabo existant par un lavabo adapté avec vide d'au moins 70 cm sous le siphon, 60 cm de large, 30 cm de profondeur	750	P3
39	Les urinoirs du bloc WC homme se situent tous à la même hauteur	Bloc sanitaire homme de la station	Installer des urinoirs à hauteur différente	700	P3

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services

## 4.12 Sorties

Dispositions conformes

## 4.13 Eclairage

Fiche	Ecart / Obstacle	Localisation	Préconisation	Coût (€)	Class <sup>t</sup>
40	L'éclairage du parc de stationnement est inférieur à 20 lux moyen	Parc de stationnement	Installer un éclairage permettant d'atteindre 20 lux moyen - ce travail est susceptible de faire l'objet d'une demande de dérogation	211200	P1
41	L'éclairage de l'escalier est inférieur à 150 lux moyen	Escalier d'accès à la salle hors sac	Compléter l'éclairage existant afin d'atteindre 150 lux moyen	1700	P2

## 4.14 Dispositions spécifiques pour les établissements recevant du public assis

Dispositions conformes

## 4.15 Locaux d'hébergement

Sans objet

.....  
Etablissement: BATIMENTS DE LA STATION LA CALMAZEILLE  
.....

.....  
Référence du rapport : 167Z0/18/1073  
.....



## **4.16 Douches et cabines**

Sans objet

## **4.17 Caisses de paiement disposées en batterie**

Sans objet

P1 : Accès depuis les abords jusqu'au bâtiment  
P4 : Autre accès

P2 : Accès au bâtiment / circulations principales et sanitaires

P3 : Accès, au sein du bâtiment à l'ensemble des services



## ANNEXES : FICHES DETAILLEES PAR ECART

### Fiche n°1

Classement : P2

Situation : Cheminements extérieurs (art 2 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Escalier

**Ecart / Obstacle :** L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers, les hauteurs des marches sont variables (16.5 cm à 20.5 cm)

Handicap(s) concerné(s) :



#### Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception des dispositions concernant l'éclairage.

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Localisation :

Escalier extérieur d'accès à l'étage



**Préconisation :** Remplacer les escaliers existants par un escalier conforme aux règles de l'art avec notamment :

- marche de hauteur 16 cm et de giron d'au moins 28 cm,
- nez de marche et les 1ère et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche
- dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm
- Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur

Commentaire :

Escaliers de 18 marches, largeur 132 cm

Coût (€) : 35400

Suite donnée

## Fiche n°2

Classement : P1

Situation : Cheminements extérieurs (art 2 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Escalier

**Ecart / Obstacle : L'escalier extérieur ne possède pas de nez de marches de couleur contrastée, un dispositif tactile et visuel en palier haut, la 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, des mains courantes se prolongeant horizontalement au delà des paliers**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception des dispositions concernant l'éclairage.

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Localisation :

**Préconisation : - Rendre les nez de marche et les 1ère et dernière contremarches de couleur contrastée à la marche**

**- Installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier marquant la limite d'un giron ou de 50 cm**

**- Prolonger les mains courantes d'un giron, horizontalement, et compris entre 80 et 100 cm de hauteur**

## Commentaire :

Escalier de 5 marches, largeur 2.50 ml, Giron = 38 cm et Hauteur de marche = 17 cm

Coût (€) : 1800

Suite donnée

## Fiche n°3

Classement : P1

Situation : Cheminements extérieurs (art 2 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Pente

**Ecart / Obstacle : La rampe d'accès à la coursive extérieure de l'établissement a une pente supérieure à 6% sur plus de 10 ml et ne possède aucun palier de repos (rampe de 16 ml avec pente de l'ordre de 8-8.5%, hauteur à gravir 1.35 m environ)**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** a) Profil en long :

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.


Pentes :

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Localisation :

Rampe d'accès depuis le parc de stationnement



**Préconisation : Réaliser une rampe de pente 5%, largeur 140 cm, avec palier de repos tous les 10 ml**

Commentaire :

Coût (€) : 23800

Suite donnée

## Fiche n°4

Classement : P1

Situation : Cheminements extérieurs (art 2 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Pente

**Ecart / Obstacle : La rampe intermédiaire entre les 2 coursives a une pente supérieure à 6% sur 2.77 m de longueur et une largeur de 130 cm**

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

Rappel de la réglementation: a) Profil en long :

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.


Pentes :

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Localisation :

Rampe intermédiaire entre les deux coursives



**Préconisation : Réalisé une rampe d'accès de pente 5%, hauteur à gravier 25 cm, largeur 140 cm**

Commentaire :

Coût (€) : 4400

Suite donnée



## Fiche n°5

Classement : P1

Situation : Cheminements extérieurs (art 2 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Ressaut

**Ecart / Obstacle : La rampe d'accès depuis le parc de stationnement présente un ressaut non chanfreiné inférieur à 4 cm**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.

Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas.

## Localisation :

Rampe d'accès à l'établissement depuis le parc de stationnement



**Préconisation : Réalisé un chanfrein au niveau de la rampe à 33%**

## Commentaire :

Le coût de cette préconisation est comprise dans la réalisation d'une nouvelle rampe.

Coût (€) : 0

Suite donnée

## Fiche n°8

Classement : P2

Situation : Accès à l'établissement ou l'installation (art 4 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Ressaut

**Ecart / Obstacle : Le seuil de la porte d'entrée du local de location Skiset n'est pas chanfreiné**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :****Rappel de la réglementation:** L'accès est horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Localisation :

Local Location Skiset

**Préconisation : Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée**

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée

## Fiche n°9

Classement : P2

Situation : Accès à l'établissement ou l'installation (art 4 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Ressaut

**Ecart / Obstacle : Le seuil de la porte d'entrée du local Sandwicherie de l'étage n'est pas chanfreiné**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :****Rappel de la réglementation:** L'accès est horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Localisation :

local Sandwicherie de l'étage

**Préconisation : Chanfreiner à 33% le seuil de la porte d'entrée**

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée

## Fiche n°10

Classement : P3

Situation : Accueil du public (art 5 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Banque d'accueil

## Ecart / Obstacle : La banque du guichet ne possède pas de tablette

Handicap(s) concerné(s) :




## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire et utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Localisation : Guichet d'achat des forfaits



## Préconisation : Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée



## Fiche n°11

Classement : P3

Situation : Accueil du public (art 5 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Banque d'accueil

**Ecart / Obstacle : La banque d'accueil de l'ESF ne possède pas de tablette adaptée**

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire et utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Localisation :

Local ESF

**Préconisation : Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes :**

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée



## Fiche n°12

Classement : P3

Situation : Accueil du public (art 5 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Banque d'accueil

**Ecart / Obstacle : La banque d'accueil de SKISET ne possède pas de tablette adaptée**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation:** Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire et utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Localisation :

Local location SKISET

**Préconisation : Installer une tablette ayant des caractéristiques minimales suivantes :**

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée

## Fiche n°13

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Atteinte et usage

**Ecart / Obstacle : Les mains courantes de l'escalier ne dépassent pas d'un giron en palier haut et bas**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation:** L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée. Toute main courante répond aux exigences suivantes: – être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps; – se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales; – être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m; – être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

**Localisation :**

Escalier d'accès à la salle hors sac

**Préconisation : Prolonger les mains courantes existantes d'un giron sur les paliers haut et bas de l'escalier, prolongement horizontale et compris entre 80 et 100 cm de hauteur.****Commentaire :**

Coût (€) : 800

Suite donnée

## Fiche n°14

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Atteinte et usage

**Ecart / Obstacle : Les mains courantes ne se prolongent pas d'un giron au delà du palier bas de l'escalier**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation :** L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée. Toute main courante répond aux exigences suivantes: – être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps; – se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales; – être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m; – être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

## Localisation :

Escalier intérieur du bâtiment CCAS

**Préconisation : Prolonger d'un giron les mains courantes existantes, horizontalement et entre 80 et 100 cm de hauteur**

## Commentaire :

Coût (€) : 850

Suite donnée

## Fiche n°15

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Présence d'ascenseur

**Ecart / Obstacle : L'étage n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les activités de l'étage (restaurants, salle hors sac, terrasse) ne sont pas présentes au rez-de-chaussée**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci est conforme à la norme NF EN 81-70 relative à l'« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs est obligatoire :



1.1. Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.

1.2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5ème catégorie lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d'enseignement.

Localisation :

Etage R+1



## Préconisation : Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice

Commentaire :

Coût (€) : 38500

Suite donnée



## Fiche n°16

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Présence d'ascenseur

**Ecart / Obstacle : L'étage du bâtiment CCAS n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci est conforme à la norme NF EN 81-70 relative à l'« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs est obligatoire :

1.1. Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.

1.2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5ème catégorie lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d'enseignement.

Localisation : Bâtiment CCAS

**Préconisation : Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice**

## Commentaire :

**Possibilité de demande de dérogation** au motif suivant : Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation - L'affectation de la salle est actuellement limitée à une association qui possède d'autres sites similaires pouvant proposer une accessibilité aux personnes en fauteuil roulant. En cas de . Mesures de substitution préconisées: Accessibilité à l'étage aux activités similaires dans l'autre partie du bâtiment (coût: 0€)

Coût (€) : 38500

Suite donnée



## Fiche n°17

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Sécurité d'usage

**Ecart / Obstacle : L'escalier ne présente pas de nez de marche de couleur contrastée à la marche, les 1ère et dernière contremarche ne sont pas de couleur contrastée, absence de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut correspondre à un giron de la première marche de l'escalier.

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;

être non-glissants ;

L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Localisation :



**Préconisation : Rendre les nez de marches de couleur contrastée à la marche, rendre les 1ères et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier**

Commentaire : Caractéristiques de l'escalier : largeur 1.6 m, 19 marches, G=30 cm, H=17 cm

Coût (€) : 2400

Suite donnée

## Fiche n°18

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Sécurité d'usage

**Ecart / Obstacle : L'escalier intérieur du restaurant ne présente pas des 1ère et dernière contremarche de couleur contrastée, de dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, les mains courantes en palier bas ne se prolongent pas d'un giron**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut correspondre à un giron de la première marche de l'escalier.

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;

être non-glissants ;

L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Localisation :

Escalier intérieur du restaurant



**Préconisation : Rendre les 1ères et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche, installer un dispositif tactile et visuel en palier haut de l'escalier, prolonger les mains courantes en palier bas d'un giron sans créer obstacle à la circulation**

Commentaire :

Coût (€) : 1650

Suite donnée

## Fiche n°19

## Classement : P2

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Sécurité d'usage

**Ecart / Obstacle : Les nez de marche ne sont pas de couleur contrastée, les 1eres et dernières contremarches de chaque volée ne sont pas de couleur contrastée à la marche**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut correspondre à un giron de la première marche de l'escalier.

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;

être non-glissants ;

L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Localisation :

Escalier intérieur du bâtiment CCAS



**Préconisation : Installer des nez de marches de couleur contrastée à la marche  
Rendre les 1eres et dernières contremarches de couleur contrastée à la marche**

Commentaire :

Coût (€) : 1900

Suite donnée

## Fiche n°20

## Classement : P3

Situation : Revêtements de sols, murs et plafonds (art 9 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Acoustique

**Ecart / Obstacle : La revêtements et éléments absorbants de la salle hors sac sont insuffisants**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation:** les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

$$A = S \times \alpha_w$$

où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d'évaluation de l'absorption.

Localisation :

Salle hors sac

**Préconisation : Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant****Commentaire :**

La éléments acoustiques absorbants devront représentés au moins 25% avec un alpha w de 1

Coût (€) : 4800

Suite donnée



## Fiche n°21

## Classement : P3

Situation : Revêtements de sols, murs et plafonds (art 9 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Acoustique

**Ecart / Obstacle : La revêtements et éléments absorbants de la salle restaurant du R+1 sont insuffisants**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation :** les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

$$A = S \times \alpha_w$$

où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d'évaluation de l'absorption.

Localisation :

Restaurant R+1

**Préconisation : Installer un plafond ou en paroi des éléments acoustiques absorbant****Commentaire :**

La éléments acoustiques absorbants devront représentés au moins 25% avec un alpha w de 1

Coût (€) : 4800

Suite donnée



## Fiche n°22

Classement : P2

Situation : Portes, portiques et sas (art 10 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Dimension des sas

**Ecart / Obstacle : Les caractéristiques du SAS d'entrée du bâtiment CCAS ne sont pas satisfaisantes**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :****Rappel de la réglementation:** Les sas sont tels que :

- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

**Localisation :**

SAS entrée du bâtiment CCAS

**Préconisation : Suppression du SAS**

Commentaire :

Coût (€) : 800

Suite donnée

## Fiche n°23

Classement : P3

Situation : Portes, portiques et sas (art 10 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Poignées de porte

**Ecart / Obstacle : L'extrémité de la poignée de porte côté extérieur du WC se situe à moins de 40 cm d'un angle rentrant**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;

Localisation :

WC adapté Femme du bâtiment CCAS



## Préconisation : Installer une poignée allongée sur la porte

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée

## Fiche n°24

Classement : P2

Situation : Portes, portiques et sas (art 10 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Portes principales

**Ecart / Obstacle : La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

## Localisation :

Porte double vantaux d'accès à l'escalier menant à la salle Hors Sac



**Préconisation : Changer la menuiserie extérieure existante par une menuiserie avec porte double vantaux de 2 UP avec un vantail d'au moins 90 cm**

## Commentaire :

Dimensions approximatives 2.5 x 4 ml

Coût (€) : 3100

Suite donnée

## Fiche n°25

Classement : P2

Situation : Portes, portiques et sas (art 10 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Portes principales

**Ecart / Obstacle : La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (68 cm)**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation :** Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

## Localisation :

Porte d'accès à la salle Hors Sac

**Préconisation : Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm**

## Commentaire :

Coût (€) : 2800

Suite donnée

## Fiche n°26

## Classement : P2

Situation : Portes, portiques et sas (art 10 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Portes principales

**Ecart / Obstacle : La porte double vantaux libère un passage utile par vantail inférieur à 77 cm (73 cm)**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

## Localisation :

Porte accès salle de restaurant depuis la salle hors sac



**Préconisation : Changer la menuiserie par une porte tiercée avec un vantail d'au moins 90 cm**

## Commentaire :

Coût (€) : 2800

Suite donnée



## Fiche n°27

## Classement : P3

Situation : Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Equipement adapté

### Ecart / Obstacle : Le distributeur de savon et les miroirs du bloc sanitaire Femme se situent à une hauteur supérieure à 130 cm

Handicap(s) concerné(s) :



#### Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :

- pour une commande manuelle ;

- lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors que l'équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant

Localisation :

Bloc sanitaire femme de la station



### Préconisation : Installer des équipement à hauteur réglementaire

Commentaire :

Coût (€) : 450

Suite donnée

## Fiche n°28

## Classement : P3

Situation : Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Equipement adapté

**Ecart / Obstacle : Les touches de la borne forfait automatique se situent à plus de 130 cm de hauteur**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :****Rappel de la réglementation:** Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :

- pour une commande manuelle ;


- lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors que l'équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant

## Localisation :

Caisse - Borne automatique

**Préconisation : Adapter la hauteur de la borne**

## Commentaire :

Pour le coût, il convient de se rapprocher du fournisseur : possibilité de borne adapté PMR

Coût (€) : 0

Suite donnée

## Fiche n°29

## Classement : P3

Situation : Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Equipement adapté

**Ecart / Obstacle : Le sèche main du bloc sanitaire du restaurant se situe à une hauteur supérieure à 130 cm**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation:** Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :

- pour une commande manuelle ;

- lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors que l'équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant

Localisation :

Bloc sanitaire du restaurant

**Préconisation : Installer des équipements à hauteur réglementaire**

Commentaire :

Coût (€) : 250

Suite donnée

## Fiche n°30

Classement : P3

Situation : Locaux ouverts au public, équipements, et dispositifs de commande (art 11 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Signalisation

### Ecart / Obstacle : Les WC adaptés PMR du bâtiment CCAS ne sont pas signalés par un pictogramme

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Localisation :

WC adaptés H et F du bâtiment CCAS



### Préconisation : Installer un pictogramme sur les WC adaptés PMR

Commentaire :

Coût (€) : 200

Suite donnée

## Fiche n°31

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Barre d'appui

**Ecart / Obstacle : La barre d'appui du WC PMR du restaurant n'est pas satisfaisante**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation :** - une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Localisation :

WC PMR du restaurant

**Préconisation : Installer une barre d'appui avec la partie horizontale partant de l'axe de la lunette, hauteur comprise entre 70 et 80 cm.**

Commentaire :

Coût (€) : 180

Suite donnée



## Fiche n°32

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Barre d'appui

**Ecart / Obstacle : La barre d'appui du WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale**

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** - une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Localisation :

WC adapté Homme du bâtiment CCAS



**Préconisation : Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm**

Commentaire :

Coût (€) : 350

Suite donnée

## Fiche n°33

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Barre d'appui

**Ecart / Obstacle : La barre d'appui du WC adapté Femme du bâtiment CCAS ne présente pas de barre horizontale**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** - une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

## Localisation :

WC adapté Femme du bâtiment CCAS



**Préconisation : Installer une barre d'appui avec partie horizontale partant de l'axe de la lunette et située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm**

Commentaire :

Coût (€) : 350

Suite donnée

## Fiche n°34

Classement : P2

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Caractéristique du cabinet aménagé

**Ecart / Obstacle : Les 2 WC adaptés PMR ne possèdent pas de lave main, ne possèdent pas de dispositif pour refermer la porte.**

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ;

Localisation :

WC adaptés PMR existants de la station



**Préconisation : Mettre en conformité les 2 WC adaptés PMR avec installation d'un lave main, d'une barre de tirage sur la porte**

Commentaire :

Coût (€) : 1600

Suite donnée

## Fiche n°35

Classement : P2

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Caractéristiques dimensionnelles

**Ecart / Obstacle : Les 2 WC adaptés PMR ne présentent pas un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tours de diamètre phi 150 cm, l'extrémité de la serrure et de la poignée ne sont pas respectivement à 30 et 40 cm d'un angle rentrant**

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :


**Rappel de la réglementation :** Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Cependant, il est aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui est en outre équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.

Localisation :

WC adaptés PMR de la station



**Préconisation : Elargir la circulation devant les WC adaptés PMR afin d'obtenir une aire de retournement phi 150 cm**

**Décaler la porte ou changer le sens d'ouverture de la porte afin que l'extrémité de la poignée et la serrure se trouve respectivement à 40 cm et 30 cm d'un angle rentrant**

Commentaire : Cette préconisation nécessite la reprise en sous oeuvre des murs.

Coût (€) : 6300

Suite donnée



## Fiche n°36

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Caractéristiques dimensionnelles

**Ecart / Obstacle : Le WC adapté Homme du bâtiment CCAS ne présente pas un espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour à l'intérieur du WC ou à l'extérieur**

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Cependant, il est aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui est en outre équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.

Localisation :

WC adapté PMR au niveau RDC du bâtiment CCAS



**Préconisation : Aménager un WC adapté avec une aire de manoeuvre de retournement dans le volume existant**

Commentaire :

Coût (€) : 2700

Suite donnée



## Fiche n°37

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Lavabo

## Ecart / Obstacle : L'évier de la salle hors sac n'est pas adapté

Handicap(s) concerné(s) :




## Commentaire :

**Rappel de la réglementation :** Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis.

Localisation :

Salle Hors Sac



## Préconisation : Installer un point d'eau adapté

Commentaire :

Coût (€) : 750

Suite donnée

## Fiche n°38

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Lavabo

**Ecart / Obstacle : Le lavabo du bloc sanitaire du restaurant n'est pas adapté**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :**

**Rappel de la réglementation:** Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis.

Localisation :

Bloc sanitaire Restaurant

**Préconisation : Remplacer le lavabo existant par un lavabo adapté avec vide d'au moins 70 cm sous le siphon, 60 cm de large, 30 cm de profondeur**

Commentaire :

Hauteur recommandée  $\leq 85$  cm

Coût (€) : 750

Suite donnée

## Fiche n°39

Classement : P3

Situation : Sanitaires (art 12 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Urinoirs

### Ecart / Obstacle : Les urinoirs du bloc WC homme se situent tous à la même hauteur

Handicap(s) concerné(s) :



Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Localisation :

Bloc sanitaire homme de la station



### Préconisation : Installer des urinoirs à hauteur différente

Commentaire :

Coût (€) : 700

Suite donnée

## Fiche n°40

Classement : P1

Situation : Eclairage (art 14 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Dispositions relatives à l'éclairage

**Ecart / Obstacle : L'éclairage du parc de stationnement est inférieur à 20 lux moyen**

Handicap(s) concerné(s) :

**Commentaire :****Rappel de la réglementation:** Le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :

Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :


- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil ;
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Localisation :

Parc de stationnement

**Préconisation : Installer un éclairage permettant d'atteindre 20 lux moyen**

Commentaire :

**Possibilité de demande de dérogation** au motif suivant : Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation - La station n'a que partiellement un fonctionnement nocturne

Mesures de substitution préconisées: Eclairage du parc de stationnement principal pour 100 places (coût: 52800€)

Coût (€) : 211200

Suite donnée

## Fiche n°41

## Classement : P2

Situation : Eclairage (art 14 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Dispositions relatives à l'éclairage

## Ecart / Obstacle : L'éclairage de l'escalier est inférieur à 150 lux moyen

Handicap(s) concerné(s) :



## Commentaire :

**Rappel de la réglementation:** Le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :

Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil ;
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

## Localisation :

Escalier d'accès à la salle hors sac



## Préconisation : Compléter l'éclairage existant afin d'atteindre 150 lux moyen

Commentaire :

Coût (€) : 1700

Suite donnée



## ANNEXES : FICHES DETAILLEES PAR DEMANDE DE DEROGATION

### Demande de dérogation n°1

Situation : Circulations intérieures verticales (escaliers et ascenseurs) (art 7 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Présence d'ascenseur

**Ecart / Obstacle : L'étage du bâtiment CCAS n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.**

Handicap(s) concerné(s) :



Rappel de la réglementation: S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci est conforme à la norme NF EN 81-70 relative à l'« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs est obligatoire :

1.1. Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.

1.2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5ème catégorie lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d'enseignement.

Localisation : Bâtiment CCAS



**Préconisation : Installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice**

Commentaire :

Coût (€) : 38500

### Dérogation: Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation

Motif: L'affectation de la salle est actuellement limitée à une association qui possède d'autres sites similaires pouvant proposer une accessibilité aux personnes en fauteuil roulant.

En cas de changement d'affectation, il conviendra que l'activité soit similaire à celle de l'étage (salle hors sac ou restaurant)

**Rappel de la réglementation (extrait de l'art R111-19-10 du CCH):** "Le représentant de l'État dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité [...] lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en oeuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés.[...]"

Mesures de substitution : Accessibilité à l'étage aux activités similaires dans l'autre partie du bâtiment (coût: 0€)

## Demande de dérogation n°2

Situation : Eclairage (art 14 de l'arrêté du 08/12/14)

Exigence : Dispositions relatives à l'éclairage

**Ecart / Obstacle : L'éclairage du parc de stationnement est inférieur à 20 lux moyen**

Handicap(s) concerné(s) :



Rappel de la réglementation: Le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :



Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :

- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil ;
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Localisation : Parc de stationnement

**Préconisation : Installer un éclairage permettant d'atteindre 20 lux moyen**

Commentaire :

Coût (€) : 211200

### Dérogation: Disproportion manifeste entre amélioration et viabilité de l'exploitation

Motif: La station n'a que partiellement un fonctionnement nocturne

**Rappel de la réglementation (extrait de l'art R111-19-10 du CCH):** "Le représentant de l'État dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité [...] lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

- a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
- b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en oeuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés.[...]"

Mesures de substitution : Eclairage du parc de stationnement principal pour 100 places (coût: 52800€)